

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Код оборудования, изделие, материала	Завод – изготавитель	Единица измерения	Количества	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2кЛ-6кВ П/с 110/6 кВ "ЭиФ" – РУ-6кВ проектируемой РПП 1000/6/0,4 кВ вне территории завода ЗиФ.						9
	Объем земляных работ						
2.1	Строительная длина траншеи (без прокола)						
2.2	Объем земли, удаляемой из траншеи						
2.3	Объем земли, подлежащей засыпке в траншее						
2.4	Объем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля						
2.5	Песок						
2.6	Кирпич						
2.7	Труба асбестоцементная Ø150мм						
2.8	Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 17.6, Ø160x9.1мм						
2.9	Прокол методом ГНБ L=210 м						
2.10	Вскрытие асфальта						
2.11	Восстановление асфальта						
2.12	Щебень						
2.13	Пересечение с инженерными коммуникациями						
2.14	Кабель силовой бронированный сечением 3х240 кв.мм						
2.15	Муфта концевая 3ж жильная термоусаживаемая, наруж. установка, на кабель 240 кв.мм						
2.16	Муфта соединительная 3ж жильная, наруж. установка, на кабель 240 кв.мм						
2.17	Уплотнители кабельных проходов УКПт-175/50 термоусаживаемые						
2.18	Чернозем						