Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли–чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2КЛ–6кВ П/с 110/6 кВ "ЗиФ" – РУ–6кВ проектируемой РТП 1000/6/0,4 кВ по территории завода ЗиФ.							
	Обьем земляных работ							
1.1	Строительная длина траншеи (без прокола)	(траншея Т3, 2 кабеля в траншее)			м	602		
1.2	Обьем земли, удаляемой из траншеи				$м^3$	216,72		
1.3	Обьем земли, подлежащей засыпке в траншею				$м^3$	144,48		
1.4	Обьем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля				$м^3$	72,24		
1.5	Песок				$м^3$	72,24		
1.6	Кирпич				шт.	6763		
1.7	Труба асбестоцементная ø150мм				м	108		
1.8	Вскрытие асфальта				$м^2$	39,0		
1.9	Восстановление асфальта				$м^2$	42,12		
1.10	Щебень				$м^3$	3,9		
1.11	Пересечение с инженерными коммуникациями				шт.	4		
1.12	Кабель силовой бронированный сечением 3х240 кв.мм	АСБ 3х240мм2–10кВ			м	1300		
1.13	Муфта концевая 3х жильная термоусаживаемая, наруж. установки, на кабель 240 кв.мм	ЗКНТп – 10 – 150/240(Б)			шт.	2		
1.14	Муфта соединительная 3х жильная, наруж. установки, на кабель 240 кв.мм	ЗСТп – 10 – 150/240(Б)			шт.	6		
1.15	Чернозем				$м^3$	54,8		

Заказчик : ЗАО "ПГЭС"

Код: 2020–РП*42–ИР Шифр: 49–05–20–ЭС.С.И

Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Строительство РТП–6/0,4кВ в районе ул. Шмидта, г. Пенза.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
Рук. гр.		Ходаковский			
Исполнил		Икаев			

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПГЭС