



**Закрытое Акционерное Общество
«Пензенская горэлектросеть»**

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СТО СМК 04-08-2013**

**ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
НОРМАЛЬНЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ПОДСТАНЦИЙ И ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ПТК И АСУ ТП.
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»**

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	2
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Предисловие

1 Разработан ЗАО «Пензенская горэлектросеть»

2 Утвержден и введен в действие приказом № 55П от «14» марта 2013г.

3 Введен впервые.

4 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5-2004.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	3
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	5
3 ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ СХЕМ ПС (РП, ТП).....	8
5 ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ОТОБРАЖЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЦУС), ПТК ССПТИ.....	15
Приложение А (справочное).....	38
Приложение Б.....	39
(справочное).....	39
Приложение В.....	40
(обязательное).....	40
Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Ошибка! Закладка не определена.
Лист регистрации изменений.....	Ошибка! Закладка не определена.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	4
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПИ	Листов	43

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Стандарт организации устанавливает единые требования:

- к графическому исполнению нормальных схем электрических соединений ПС (РП, ТП), РП, ТП ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на бумажном носителе;
- к графическому отображению информации на средствах индивидуального и коллективного пользования в составе ПТК ЦУС, ПТК ССПИ ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Настоящий Стандарт организации разработан с целью:

- унификации графического исполнения нормальных схем ПС (РП, ТП), РП, ТП и графического отображения информации посредством ПТК;
- обеспечения идентичности диспетчерских наименований оборудования и устройств, используемых в нормальных схемах, бланках и программах переключений, другой оперативной документации, с надписями на табличках на оборудовании;
- улучшения ориентирования персонала при выполнении функций оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, оперативного и ремонтного обслуживания подстанций, чем повышается безопасность труда персонала и безаварийность эксплуатации оборудования.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
- Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854;

Примеры изображения нормальных схем электрических соединений для условных РП 10/0,4 кВ № 34, выполненные в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, представлены в приложении Б.

Пример изображения в АРМ мнемосхемы 1 уровня главной схемы ПС (РП, ТП), выполненный в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, представлен в приложении В.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	5
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 24291-90 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ Р 1.4-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

3 ТЕРМИНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

RGB – аддитивная цветовая модель, как правило, описывающая способ синтеза цвета для цветовоспроизведения.

АПВ – автоматическое повторное включение.

АРМ – автоматизированное рабочее место, средство индивидуального пользования.

АСДУ – автоматизированные системы диспетчерского управления.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

АЧР – автоматическая частотная разгрузка.

ВЛ – воздушная линия электропередачи.

ВН, СН, НН – (высшее, среднее, низшее) напряжение.

КА – коммутационный аппарат.

КЗ – короткое замыкание.

ЛЭП – линия электропередачи.

МП – микропроцессорные устройства.

ОАО «СО ЕЭС» – ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

ЗАО «ПГЭС» – ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

ОДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление.

ОМП – определение места повреждения.

ПА – противоаварийная автоматика.

ПБВ – переключение без возбуждения.

ППТ – передача постоянного тока.

ПС (РП, ТП) – подстанция.

ПТК – программно-технический комплекс.

РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление.

РЗА – релейная защита и автоматика.

РП – распределительный пункт.

РПН – регулирование под нагрузкой.

РУ – распределительное устройство (открытое, закрытое, комплектное).

СДТУ – средства диспетчерского и технологического управления.

СКРМ – средство компенсации реактивной мощности.

СОИ – система отображения информации.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	6
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПИ	Листов	43

СОКП – средства отображения коллективного пользования (мнемоцит, видеостена и др.).

ССПИ – система сбора и передачи информации.

ТН, ТТ – трансформатор (напряжения, тока).

ТУ, ТС, ТИ, ТМ – теле (управление, сигнализация, измерения, механика).

ЦУС – центр управления сетями.

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение.

ЧДА – частотная делительная автоматика.

ШОН – шкаф отбора напряжения.

ЩСН – щит собственных нужд (постоянного и переменного тока).

3.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Временная нормальная схема электрических соединений ПС (РП, ТП), РП, ТП – схема электрических соединений объекта, на которой все КА и заземляющие ножи изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы на предстоящий этап жизненного цикла вновь строящейся (реконструируемой) ПС (РП, ТП), РП, ТП.

Если этап жизненного цикла вновь строящейся (реконструируемой) ПС (РП, ТП), РП, ТП выходит за рамки 01 января предстоящего года, на действующую временную нормальную схему объекта распространяется норма о ежегодном утверждении, предусмотренная настоящим Стандартом для нормальной схемы объекта.

Временная нормальная схема электрических соединений утверждается техническим директором ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и согласовывается диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС», в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которых находится электросетевое оборудование ПС (РП, ТП).

Главный диспетчер РДУ – первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ.

Диспетчерское наименование – название ЛЭП, основного и вспомогательного оборудования ПС (РП, ТП), устройств РЗА, СДТУ и АСДУ, которое однозначно определяет оборудование или устройство в пределах одного объекта электроэнергетики и ЛЭП в пределах энергосистемы.

Нормальная схема ПС (РП, ТП) – нормальная схема электрических соединений ПС (РП, ТП) или временная нормальная схема электрических соединений ПС (РП, ТП).

Нормальная схема электрических соединений ПС (РП, ТП) – схема электрических соединений ПС (РП, ТП), на которой все КА и заземляющие ножи изображаются в положении, соответствующем нормальному режиму работы ПС (РП, ТП).

Нормальная схема электрических соединений ПС (РП, ТП) ежегодно утверждается техническим руководителем ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и согласовывается начальником оперативно-диспетчерской службы.

Оперативная схема ПС (РП, ТП) – представляет собой чёрно-белую копию нормальной схемы ПС (РП, ТП), применяется при отсутствии мнемосхемы и позволяет отображать действительное положение КА (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей и т.д.). На оперативной схеме ПС (РП, ТП) могут отсутствовать отдельные наименования элементов схемы.

Элементы схемы – условное графическое обозначение оборудования ПС (РП, ТП) (выключателей, разъединителей и их заземляющих ножей, систем шин, (авто)трансформаторов, реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.).

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	7
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Активный объект – элемент мнемосхемы ПС (РП, ТП), который меняет свое состояние в процессе изменений объекта отображения (цвет, расположение и т.п.).

Диспетчерское наименование – наименование ЛЭП, основного и вспомогательного оборудования ПС (РП, ТП) (электростанции), устройств РЗА, СДТУ и АСДУ, которое однозначно определяет оборудование или устройство в пределах одного объекта электроэнергетики и ЛЭП в пределах энергосистемы.

Дополнительная текстовая информация – информация, технологически не связанная с базой данных, например:

- режимные указания, размещаемые на мнемосхемах;
- указания по РЗА;
- наличие устройств ПА (АЧР, ЧАПВ, ЧДА и т. д.);
- справочная информация.

Мнемознак – условное статическое или динамическое графическое изображение на мнемосхеме контролируемого оборудования (объекта).

Мнемознак статический – мнемознак, который отображает неизменное состояние оборудования.

Мнемознак динамический – мнемознак, который, как правило, имеет возможность отобразить изменение состояния оборудования или процесса.

Мнемосхема – графическая модель, отображающая динамически изменяющуюся схему управляемого оператором объекта на АРМ или СОКП.

Неисправное состояние коммутационного аппарата – противоречащая логике информация о положении коммутационного аппарата. Например, информация о том, что КА включен и отключен одновременно, или недопустимо долгое положение разъединителя (ЗН) в промежуточном положении.

Недостоверное состояние коммутационного аппарата – состояние коммутационного аппарата, положение которого не возможно однозначно определить на основе имеющейся информации. Например, отсутствие информации о положении КА (обрыв цепи питания сигналов положения).

Промежуточное состояние коммутационного аппарата – достоверное состояние коммутационного аппарата, положение которого возможно однозначно определить на основе имеющейся информации как не включенное и не отключенное на заранее заданном временном интервале. Временной интервал при этом определяется по техническим характеристикам КА. Если по истечении заданного времени не получены сигналы «включен» или «отключен», формируется «неисправное» состояние коммутационного аппарата.

Ручной ввод – определение состояния нетелемеханизированного коммутационного аппарата диспетчером, путем ручного ввода.

Объект – элемент системы графического отображения информации (оборудование ПС (РП, ТП), ЛЭП, сигналы ТМ).

Плакат – метка о состоянии объекта (заземлено, в ремонте, допущена бригада, снят с сигнализации, снят с управления и т.д.), устанавливаемая диспетчером вручную.

Элементы схемы – условное графическое обозначение оборудования ПС (РП, ТП) (выключателей, разъединителей и их заземляющих ножей, систем шин, (авто)трансформаторов, реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.).

Ячейка – часть электрической подстанции (распределительного устройства), содержащая всю или часть коммутационной и (или) иной аппаратуры одного присоединения [ГОСТ 24291-90].

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	8
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ СХЕМ ПС (РП, ТП)

4.1 Требования к изображению нормальных схем ПС (РП, ТП)

4.1.1 На нормальной схеме ПС (РП, ТП) должно быть отображено следующее оборудование ПС (РП, ТП) и электрические связи между ними:

- автотрансформаторы (АТГ, АТ), трансформаторы (Т), вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) и линейные регулировочные трансформаторы (ЛРТ), СКРМ, рабочие и резервные трансформаторы собственных нужд (ТСН и РТСН);
- реакторы токоограничивающие, разрядники, ограничители перенапряжений, дугогасящие реакторы, трансформаторы напряжения, выносные трансформаторы тока;
- КА: выключатели, разъединители, выкатные тележки, отделители, короткозамыкатели, заземляющие ножи, предохранители 6 – 35 кВ;
- системы (секции) шин всех классов напряжений, включая главные шины собственных нужд 0,4 кВ;
- участки ЛЭП всех классов напряжений в пределах ПС (РП, ТП);
- оборудование ЛЭП, присоединенное (в том числе без КА) к ЛЭП в пределах ПС (РП, ТП) (высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединений и т.п.);
- оборудование для плавки гололеда;
- инвертор-выпрямитель передачи (вставки) постоянного тока.

4.1.2 На нормальной схеме не следует отображать следующую справочную информацию:

- режимные указания;
- состав установленных на ПС (РП, ТП) устройств РЗА и комментарии к ним;
- границы РУ.

4.1.3 Графическое построение нормальной схемы должно быть наглядным и давать представление о схеме электрических соединений ПС (РП, ТП) в натуре. В этих целях:

4.1.3.1 Электрические соединения оборудования ПС (РП, ТП) выполняются вертикальными и горизонтальными линиями с минимальным числом пересечений.

4.1.3.2 Взаимное расположение и ориентация друг относительно друга РУ высшего и среднего напряжения на нормальной схеме ПС (РП, ТП), как правило, должны соответствовать виду ПС (РП, ТП) сверху. РУ ПС (РП, ТП) высшего напряжения следует располагать, как правило, в верхней части нормальной схемы ПС (РП, ТП).

4.1.3.3 Чередование ячеек в каждом распределительном устройстве на нормальной схеме ПС (РП, ТП) должно соответствовать виду ПС (РП, ТП) сверху.

4.1.3.4 Для обеспечения отображения взаимного расположения РУ высшего и среднего напряжения на нормальной схеме ПС (РП, ТП) допускается расположение РУ собственных нужд, а при необходимости и РУ низшего напряжения на свободном месте нормальной схемы.

4.1.3.5 Расположение силовых трансформаторов и автотрансформаторов (кроме трансформаторов собственных нужд) на нормальной схеме ПС (РП, ТП) должно быть






ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	9
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

вертикальным. Отвод связи обмотки среднего напряжения автотрансформаторов допустимо вычерчивать как со стороны касания дуги, так и с противоположной стороны.

4.1.3.6 На нормальной схеме у каждого распределительного устройства должно быть нанесено его наименование (например: ОРУ-110 кВ, КРУЭ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ и т.п.), расположенное таким образом, чтобы однозначно определялась принадлежность к нему соответствующего оборудования.

4.1.3.7 Элементы схемы и линии на нормальной схеме выделяются цветом в соответствии с классом напряжения, на котором они работают. Цветовое исполнение классов напряжения приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Цветовое исполнение классов напряжения

Класс напряжения	Наименование цвета (спектр)	Пример
110 кВ	голубой (0:180:200)	
35 кВ, 20 кВ	коричневый (130:100:50)	
10 кВ	фиолетовый (100:0:100)	
6 кВ	светло-коричневый (200:150:100)	
до 1 кВ	серый (190:190:190)	

Примечание – в круглых скобках приведены числовые значения цветовых спектральных составляющих соответствующего цвета.

В целях обеспечения наглядности и читаемости наносимых на *оперативные* схемы ПС (РП, ТП) условных знаков, обозначающих действительные положения КА, заземляющих ножей, устройств релейной защиты и автоматики, данные схемы должны выполняться чёрно-белыми.

4.1.4 Условные графические обозначения КА, используемые для нанесения на нормальные схемы ПС (РП, ТП), приведены в таблице 2.

4.1.5 Обмотки (авто)трансформаторов должны отображаться цветом соответствующего напряжения. Способы соединения обмоток следует отображать символами черного цвета внутри обмоток. Возможность регулировки напряжения с помощью РПН должна отображаться стрелкой черного цвета.



















Примеры условных графических обозначений (авто)трансформаторов приведены в таблице 3.

4.1.6 Системы (секции) шин должны отображаться в виде утолщенных линий (четырёхкратное или большее увеличение толщины по отношению к остальным линиям).

4.1.7 Для отображения элементов нормальной схемы ПС (РП, ТП), не описанных выше, используются условные обозначения, приведенные в таблице 4.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	10
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Таблица 2 – Графическое обозначение коммутационных аппаратов

Коммутационный аппарат	Обозначение
Выключатель: а) включен; б) отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p>
Разъединитель: а) включен; б) отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p>
Заземляющий нож: а) включен; б) отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p>
Короткозамыкатель отключен.	
Отделитель: а) включен; б) отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p>
Автоматический выключатель 0,4 кВ: а) включен; б) отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p>
Выкатная тележка выключателя: а) в рабочем положении, выключатель включен; б) в рабочем положении, выключатель отключен; в) в ремонтном положении выключатель отключен; г) в контрольном положении, выключатель отключен.	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p> <p>г) </p>
Выкатная тележка разъединителя: а) в рабочем положении; б) в ремонтном положении; в) в контрольном положении.	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p>

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	11
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Коммутационный аппарат	Обозначение
Выключатель нагрузки: а) включен; б) отключен.	


Таблица 3 – Графическое обозначение (авто)трансформаторов

Трансформатор	Обозначение
Автотрансформатор трехобмоточный	
Трансформатор силовой двухобмоточный	
Трансформатор силовой трехобмоточный	




Таблица 4 – Условные обозначения элементов нормальной схемы ПС (РП, ТП)

Наименование оборудования или элемента схемы	Обозначение
Дугогасящие реакторы: без возможности плавного регулирования и с возможностью плавного регулирования	
Трансформаторы напряжения: 2-х обмоточный и 3-х обмоточный	

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	12
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Наименование оборудования или элемента схемы	Обозначение
Высокочастотный заградитель линии электропередачи	
Фильтр присоединения	
Конденсатор связи	
Ограничитель перенапряжений	
Разрядник	
Предохранитель 6 – 35 кВ	
Токоограничивающие реакторы: одинарный и сдвоенный	
Реакторы шунтирующие: без возможности регулирования и с возможностью регулирования (управляемые)	
Синхронный компенсатор	
Трансформатор тока	

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	13
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Наименование оборудования или элемента схемы	Обозначение
Пересечение электрических цепей, образующее контакт	
Пересечение электрических соединений, не образующее контакт	
Кабельная линия в пределах ПС (РП, ТП)	

4.1.8 Размеры приведенных выше элементов нормальных схем ПС (РП, ТП) следует рассматривать как относительные.

4.2 Требования к графическому редактору, размерам и штампу нормальных схем ПС (РП, ТП)

4.2.1 При разработке нормальных схем ПС (РП, ТП) должны использоваться следующие графические редакторы:

- AutoCAD;
- MS Office Visio;
- Modus.

При направлении нормальной схемы на согласование в электронном виде документ экспортируется в формат pdf, jpg, wmf.

4.2.2 Нормальные схемы ПС (РП, ТП) изображаются на одном листе, как правило, стандартного формата А3, А2, А1. Формат листа зависит от количества РУ и/или присоединений ПС (РП, ТП).

4.2.3 Поле для подшивки (20 мм) должно быть на меньшей стороне листа.

4.2.4 Угловой штамп должен располагаться в правом нижнем углу схемы.

4.3 Требования к нанесению надписей у элементов нормальных и оперативных схем ПС (РП, ТП)

4.3.1 У всего оборудования, изображённого на нормальных схемах ПС (РП, ТП), должны быть нанесены диспетчерские наименования, совпадающие с надписями на оборудовании, ключах управления КА и т.п., за исключением ЛЭП, порядок построения диспетчерских наименований которых установлен в подразделе 2.4. Дополнительно к диспетчерским наименованиям следует указывать:

- номинальную мощность оборудования (для трансформаторов – полная мощность в МВ·А (или кВ·А для трансформаторов мощностью менее 1 МВ·А), для СКРМ – реактивная мощность в Мвар);

- пределы плавного или положения ступенчатого регулирования (для дугогасящих реакторов 6 – 35 кВ);

у присоединений резервных ячеек должны указываться номера этих ячеек (согласно проектной документации).

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	14
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

4.3.2 Надписи у элементов нормальных схем ПС (РП, ТП) должны выполняться шрифтом Arial чёрного цвета. При необходимости выделение текста надписей может производиться параметрами шрифта – высота и толщина (обычный и полужирный).

При исполнении схемы на бумажном носителе высота текста надписи должна быть не менее 1,5 мм.

4.3.3 На *оперативных* схемах (в целях обеспечения большей наглядности при их ведении) не следует наносить наименования у следующих элементов:

- отделителей и короткозамыкателей;
- трансформаторов тока;
- разрядников и ограничителей перенапряжений;
- высокочастотных заградителей;
- конденсаторов связи;
- заземляющих ножей фильтров присоединения.

В этих же целях не следует наносить на *оперативные* схемы наименования выключателей, разъединителей и заземляющих ножей:

- в схемах РУ с одним выключателем на присоединение;
- в схемах РУ с двумя выключателями на присоединение (кроме схем РУ, содержащих исключительно номерные наименования выключателей, разъединителей и заземляющих ножей, например: В-1, В-2, В-3, В-4, ШР В-1, ЛР В-1 и т.д.).

4.4 Правила построения наносимых на нормальную схему ПС (РП, ТП) диспетчерских наименований

4.4.1 Структура наименования линии электропередачи должна быть следующей: ВЛ (КВЛ, КЛ) «класс напряжения» кВ «начальный пункт» (наименование ПС (РП, ТП) без кавычек и аббревиатуры “ПС (РП, ТП)”, электростанции) – «конечный пункт» (наименование ПС (РП, ТП) без кавычек и аббревиатуры “ПС (РП, ТП)”, электростанции).

Например:

- ВЛ 500 кВ Западная – Очаково;
- ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Белозерская.

4.4.2 Для ЛЭП, имеющих сложившееся буквенное или цифровое обозначение, после наименования по п. 2.4.1 в скобках должно указываться сокращенное диспетчерское наименование ЛЭП.

Например:

- ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ-49);
- ВЛ 220 кВ Таврическая – Лузино (Д-11).

4.4.3 В диспетчерском наименовании ЛЭП, имеющей одну отпайку, указывается также наименование отпаечной ПС (РП, ТП). После наименования по п. 2.4.1 добавляется словосочетание: «с отпайкой на» и наименование отпаечной ПС (РП, ТП) без кавычек и класса напряжения.

Например: ВЛ 220 кВ Фроловская – Кедрово с отпайкой на ПС (РП, ТП) Чкаловская.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	15
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

При построении диспетчерского наименования ЛЭП, имеющей более одной отпайки, после наименования по п. 2.4.1 добавляется словосочетание «с отпайками» без указания отпаечных ПС (РП, ТП).

Например: ВЛ 220 кВ Вологда – Явенга с отпайками.

4.4.3 Для параллельных одноцепных ЛЭП после наименования по п. 2.4.1 должны быть указаны отличительные номера параллельных ЛЭП (№ 1, № 2 и т.д.) или стороны света (Северная, Южная, Западная, Восточная).

Например:

- ВЛ 220 кВ ПС (РП, ТП)оу – Дагомыс № 1;
- ВЛ 220 кВ ПС (РП, ТП)оу – Дагомыс № 2;
- ВЛ 500 кВ Владимирская – Радуга Северная;
- ВЛ 500 кВ Владимирская – Радуга Южная.

4.4.4 Для параллельных многоцепных ЛЭП и ЛЭП, которые одновременно имеют параллельные одноцепные и многоцепные участки после наименования по п. 2.4.1 должен быть указан порядковый номер цепи с добавлением слова «цепь». Номер цепи указывается римской цифрой.

Например:

- ВЛ 220 кВ Восход – Заря I цепь;
- ВЛ 220 кВ Восход – Заря II цепь.

4.4.5 В связи с возможным отличием изложенных в подразделе 2.4 принципов построения наносимых на нормальную схему ПС (РП, ТП) диспетчерских наименований ЛЭП от принципов, использовавшихся при нанесении надписей на оборудование, КА и ключи управления КА, диспетчерские наименования ЛЭП, нанесенные на схему, могут не совпадать с их наименованиями в надписях у оборудования и КА, нанесенных на схему.

5 ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ОТОБРАЖЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЦУС), ПТК ССПТИ

5.1 Основные принципы отражения информации

5.1.1 Мнемосхемы должны содержать только те элементы, которые необходимы оператору для контроля и управления подведомственными объектами.

5.1.2 Соединительные линии на мнемосхемах должны быть сплошными, простой конфигурации, минимальной длины и иметь наименьшее число пересечений.

5.1.3 Комплекс элементов, используемых на мнемосхемах, должен соответствовать настоящему Стандарту.

5.1.4 Форма и размер элементов должна соответствовать основным функциональным или технологическим признакам отображаемого объекта.

5.1.5 Сигналы об изменениях состояния объекта должны четко различаться: цветом, формой или другими признаками.

5.1.6 Отображение в ПТК ЦУС ПС (РП, ТП) на мнемосхеме должно быть выполнено кружком цвета высшего класса напряжения ПС (РП, ТП).

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	16
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

5.1.7 Отображение в ПТК ЦУС электростанции на мнемосхеме должно быть выполнено квадратом цвета высшего класса напряжения электростанции.

5.1.8 На всех мнемосхемах необходимо отобразить:

- логотип ЗАО «Пензенская горэлектросеть» – индикатор работы программы в виде анимированной иконки в левом верхнем углу;
- дату, текущее время и температуру наружного воздуха – в левом верхнем углу;
- частоту сети на шинах высшего напряжения – в левом верхнем углу (кроме вспомогательных мнемосхем);
- кнопки перехода к необходимым мнемосхемам – сверху мнемосхемы;
- имя пользователя – сверху мнемосхемы;
- категорию пользователя – сверху мнемосхемы;
- кнопки выбора функций – снизу мнемосхемы.

5.1.9 Для отображения в ПТК ЦУС должны быть сформированы следующие мнемосхемы:

5.1.9.1 Первый уровень – все объекты ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 110 кВ и ниже в зоне эксплуатационной ответственности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» с отображением ПС, РП, ТП кружком, электростанций квадратом (с заполнением согласно типу генерации).

5.1.9.1.1 Объекты, включая состояние активных объектов:

- ПС (РП, ТП);
- электростанции;
- ЛЭП 110 кВ и ниже.

5.1.9.1.2 Телеизмерения:

- Значение и направление трехфазной активной мощности.
- Значение суммарной трехфазной активной мощности выдаваемой электростанцией.
- Значение трехфазной активной мощности в контролируемых сечениях.

5.1.9.1.3 Диспетчерские наименования объектов:

- ПС (РП, ТП);
- электростанций.

5.1.9.2 Второй уровень – главные мнемосхемы ЦУС ЗАО «ПГЭС» (первый уровень – мнемосхема электрической сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности ЗАО «ПГЭС», по количеству участков).

5.1.9.3 Третий уровень – режимные мнемосхемы отдельных участков (по количеству участков в эксплуатационной зоне ЗАО «ПГЭС») в соответствии с требованиями, представленными в приложении В.

5.1.9.4 Четвертый и пятый уровни – мнемосхемы первого и второго уровней ПТК ССПТИПС (РП, ТП). В отсутствие на ПС (РП, ТП) ПТК ССПТИ, а также для объектов иных собственников, мнемосхемы выполняются в соответствии с требованиями к схемам для первого и второго уровней ПТК ССПТИПС (РП, ТП).

5.1.10 Для отображения в ЦУС должны быть сформированы следующие мнемосхемы:

5.1.10.1 Первый уровень – мнемосхема электрической сети объектов ЗАО «Пензенская горэлектросеть», находящихся в зоне эксплуатационной ответственности:

5.1.10.1.1 Объекты и оборудование, включая состояние активных объектов:

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	17
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

- Все ЛЭП 0,4 – 35 кВ, находящиеся в эксплуатации ЗАО «Пензенская горэлектросеть»;

- Все ПС (РП, ТП) 0,4 – 10 кВ, находящиеся в эксплуатации ЗАО «Пензенская горэлектросеть», со всем оборудованием 0,4 – 10 кВ, за исключением:

- разъединителей и заземляющих ножей;
- трансформаторов напряжения и трансформаторов тока;
- разрядников и ограничителей перенапряжения;
- высокочастотных заградителей, конденсаторов связи, фильтров присоединения, шкафов отбора напряжения;
- систем (секций) шин 6 – 20 кВ, к которым не подключены трансформаторы собственных нужд 6 – 20 кВ, сторонние потребители (фидера) или СКРМ;
- присоединений сторонних потребителей (фидеров) 6 – 20 кВ;
- присоединений трансформаторов дугогасящих реакторов 6 – 20 кВ;
- присоединений трансформаторов собственных нужд 6 – 20 кВ.

Присоединения ЛЭП 35 – 110 кВ, не находящиеся в эксплуатации ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (более трех), показывать условно, в виде трех ячеек. При наведении курсора на такие ячейки и удержании более трех секунд должно открываться контекстное окно с перечнем всех присоединений данной системы (секции) шин, за исключением ЛЭП, находящихся в эксплуатации, с отображением фактического состояния выключателя (включен, отключен, недостоверно, неисправность).

5.1.10.1.2 Телеизмерения:

- напряжение (UAB) на шинах, секциях объектов ЗАО «ПГЭС», смежных объектах;
- значение тока (IВ), трехфазной активной мощности и трехфазной реактивной мощности ЛЭП;
- значение тока (IВ), трехфазной активной мощности и трехфазной реактивной мощности всех вводов (авто) трансформаторов с высшим номинальным напряжением 110 кВ и выше;
- значение трехфазной реактивной мощности СКРМ (для регулируемых устройств со знаком ±);

5.1.10.1.3 Диспетчерские наименования оборудования:

- наименования всего обозначенного на мнемосхеме оборудования ПС (РП, ТП) (кроме выключателей присоединений 6 – 110 кВ с одним выключателем на цепь, которые обозначаются символом «В») – должны строго соответствовать утвержденным диспетчерским наименованиям;
- наименования (авто) трансформаторов с указанием полной мощности в МВ·А без указания единиц измерения;

5.1.10.2 Второй уровень – мнемосхема электрической сети 110 кВ и выше, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности:

5.1.10.2.1 Все объекты 110 кВ и выше в зоне эксплуатационной ответственности, а также шунтирующие связи через сети иных собственников, ЛЭП резервного питания собственных нужд, социально-значимые потребители 6 – 35 кВ по решению ЦУС, с отображением ПС (РП, ТП) кружком, электростанций квадратом (с заполнением согласно типа генерации);

5.1.10.2.2 Телеизмерения:

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	18
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

- значение и направление трехфазной активной мощности присоединений;
- значение суммарной трехфазной активной мощности, выдаваемой электростанцией;

5.1.10.3 Третий уровень – режимные мнемосхемы отдельных энергосистем (по количеству участков в эксплуатационной зоне) в соответствии с требованиями, представленными в приложении В;

5.1.10.4 Четвертый и пятый уровни – мнемосхемы первого и второго уровней ПТК ССПТИПС (РП, ТП). В отсутствие на ПС (РП, ТП) АСУ ТП, а также для объектов иных собственников, мнемосхемы выполняются в соответствии с требованиями к схемам для первого и второго уровней ПТК ССПТИПС (РП, ТП).

5.1.11 Для отображения в ПТК ССПТИ ПС (РП, ТП) должны быть сформированы следующие мнемосхемы:

5.1.11.1 Первый уровень – главная мнемосхема ПС (РП, ТП);

5.1.11.1.1 Объекты и оборудование 6 кВ и выше, включая состояние активных объектов:

- системы шин, секции;
- ЛЭП;
- (авто) трансформаторы силовые и собственных нужд;
- линейные регулировочные и вольтодобавочные трансформаторы;
- СКРМ;
- выключатели 6 – 110 кВ. Взаимное расположение оборудования и распределительных устройств на схеме должно учитывать их географическое расположение.

5.1.11.1.2 Измерения:

- напряжение (U_{AB}) на шинах, секциях;
- значение тока (I_B), активной и реактивной мощности системообразующих ЛЭП 6 – 110 кВ, а также питающих присоединений (ввод, секционный, шиносоединительный выключатель и т.д.);

– значение тока (I_B), активной и реактивной мощности всех вводов (авто) трансформаторов с высшим номинальным напряжением 110 кВ и выше;

– значение тока в каждой фазе (I_A, I_B, I_C), активной и реактивной мощности ЛЭП 35 – 220 кВ, для участков сети, характеризующихся значительной несимметрией нагрузок и напряжений по фазам (более 2 %);

- значение и направление реактивной мощности в регулируемых СКРМ;
- значение тока (I_B) и реактивной мощности в коммутируемых СКРМ;
- температура верхних слоев масла, положение РПН, ПБВ всех (авто) трансформаторов, в том числе линейных регулировочных и вольтодобавочных трансформаторов, и шунтирующих реакторов;

– положение ПБВ ТСН;

– другая информация, по согласованию с ЦУС;

5.1.11.1.3 Диспетчерские наименования оборудования:

- наименования всего обозначенного на мнемосхеме оборудования ПС (РП, ТП) должны строго соответствовать диспетчерским наименованиям, утвержденным в установленном порядке.

- наименования (авто) трансформаторов с указанием полной мощности в МВ·А без указания единиц измерения.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	19
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

- наименования СКРМ с указанием реактивной мощности в Мвар без указания единиц измерения;

5.1.11.2 Второй уровень – участок ПС (РП, ТП) (РУ одного класса напряжения), а также вспомогательные мнемосхемы*, состав которых согласовывается с ЦУС:

5.1.11.2.1 Оборудование, включая состояние активных объектов:

- полная мнемосхема РУ данного напряжения со всеми коммутационными аппаратами, заземляющими ножами, выносными трансформаторами тока и трансформаторами напряжения (при числе присоединений более 10 допускается выбор требуемого присоединения с помощью масштабирования или перемещения мнемосхемы с использованием панели прокрутки);

- сигнализация наличия и состояния оперативной блокировки разъединителей, заземляющих ножей;

- на вспомогательных мнемосхемах – соответствующее технологическое оборудование (КА, насосы, задвижки и т.п.);

5.1.11.2.2 Измерения:

- напряжение (UAB) на шинах, секциях;

- значение тока (IB), активной и реактивной мощности ЛЭП 35 кВ и ниже;

- значение тока (IB), активной и реактивной мощности системообразующих ЛЭП 6 – 35 кВ, а также питающих присоединения (ввод, секционный, шиносоединительный выключатель и т.д.);

- значение тока (IB), активной и реактивной мощности всех вводов (авто) трансформаторов с высшим номинальным напряжением 110 кВ и выше;

- значение тока в каждой фазе (IA, IB, IC), активной и реактивной мощности ЛЭП 35 – 110 кВ, для участков сети, характеризующихся значительной несимметрией нагрузок и напряжений по фазам (более 2 %);

- значение и направление реактивной мощности в присоединениях, регулируемых СКРМ;

- значение тока (IB) и реактивной мощности в присоединениях, коммутируемых СКРМ;

- значение тока (IB) и реактивной мощности в цепи устройства компенсации реактивной мощности 6 кВ и выше;

- значение тока (IB) и активной мощности на остальных присоединениях 6 – 110 кВ;

- температура верхних слоев масла, положение РПН, ПБВ всех (авто) трансформаторов, в том числе линейных регулировочных и вольтодобавочных трансформаторов, и шунтирующих реакторов;

- положение ПБВ ТСН;

- давление, уровень, температура – на вспомогательных мнемосхемах технологических систем;

- другая информация, по согласованию с ЦУС.

5.1.11.2.3 Диспетчерские наименования оборудования:

* К вспомогательным относятся схемы: ЩСН переменного тока; ЩСН постоянного тока; систем пожаротушения; КРУЭ (электрическая, совмещенная с элегазовой); обнаружения пожара; другие схемы (АИИС КУЭ, ПКЭ и т.п.).

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	20
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

– наименования всего обозначенного на мнемосхеме оборудования ПС (РП, ТП), должны строго соответствовать утвержденным диспетчерским наименованиям.

Исключение составляют КА, которые, при необходимости, могут иметь сокращенное наименование (при этом в контекстном меню управления коммутационным аппаратом наименование пишется в строгом соответствии с диспетчерским наименованием). Сокращенный вид наименований определяется на этапе рабочего проектирования и согласовывается с ЦУС.

– наименования (авто) трансформаторов с указанием полной мощности в МВ·А без указания единиц измерения.

5.1.12 Окончательный состав мнемосхем определяется на этапе рабочего проектирования и согласовывается с ЦУС.

5.2 Типовой состав предоставляемых заказчиком материалов для разработки системы графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования ЦУС

Типовой состав предоставляемых заказчиком материалов для разработки системы графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования ЦУС должен включать в себя:

– перечень ПС (РП, ТП) и других субъектов электроэнергетики для отображения однолинейных схем ПС (РП, ТП) на средствах коллективного и индивидуального пользования;

– перечень ПС (РП, ТП) и других субъектов электроэнергетики для отображения на однолинейной схеме сети на средствах коллективного и индивидуального пользования;

– перечень сигналов ТУ, ТС, ТИ с указанием их качественных характеристик с телемеханизированных объектов и других субъектов электроэнергетики, принимаемых и обрабатываемых средствами коллективного и индивидуального пользования;

– альбом однолинейных схем нормального режима ПС (РП, ТП) и других субъектов электроэнергетики с необходимой детализацией;

– однолинейную схему электрической сети с необходимой степенью детализации.

5.3 Требования к системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования

5.3.1 Отображение функциональных и технологических признаков с использованием мнемознаков

5.3.1.1 Мнемосхемы всех уровней СОИ должны включать мнемознаки, предназначенные для обозначения контролируемого оборудования, его состояния и состояния технологического процесса.

5.3.1.2 Комплекс мнемознаков мнемосхем, должен быть разработан в соответствии с подразделом 3.4.

5.3.1.3 Форма мнемознака должна соответствовать основным функциональным или технологическим признакам отображаемого объекта.

5.3.1.4 Статические мнемознаки и изображения используются для отображения не изменяющейся информации, пояснений и дополнений к схеме.

5.3.1.5 Динамические мнемознаки отображают текущее состояние отдельных объектов. Переход из одного состояния в другое или изменение режима работы отображается

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 21
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

изменением цвета в пределах контура (цвета заливки), изменением положения символа относительно предшествовавшего, а также изменением взаимного расположения символов.

5.3.1.6 Дополнительно на мнемосхеме следует предусмотреть следующие мнемознаки:

- мнемознак установки переносного заземления в форме квадрата коричневого цвета (значение RGB 150:140:85) с возможностью внесения в него оператором номера переносного заземления черным цветом. Места возможной установки мнемознака на мнемосхемах должны быть согласованы с заказчиком. Отображение на мнемосхеме установленного переносного заземления должно учитываться программной логической блокировкой. Возможные места установки мнемознака должны быть отображены на экране при нажатии кнопки «ПЗ» (переносное заземление);

- мнемознак расшиновки оборудования в форме круга ярко-зеленого цвета (значение RGB 0:255:0) с нанесенным в центре круга крестом (X) красного цвета (значение RGB 255:0:0), с возможностью установки мнемознака на место расшиновки в любой точке мнемосхемы (без динамической раскраски).











5.3.2 Цветографическое отображение информации, выводимое средствами коллективного и индивидуального пользования

5.3.2.1 Подлежащая использованию для отображения объектов цветовая палитра представлена в таблице 5.

5.3.2.2 Для отображения фона мнемосхем следует использовать цвет:

- ПТК ЦУС – черный;
- ПТК ССПТИПС (РП, ТП) – серый.

Таблица 5 – Характеристики цветовой модели отображаемых объектов

Наименование фона, класс напряжения, характеристика состояния	Значение RGB	Пример
Фон ПТК ЦУС	0:0:0	
Фон ПТК ССПТИПС (РП, ТП)	80:80:80	
110 кВ	0:180:200	
35 кВ; 20 кВ	130:100:50	
10 кВ	100:0:100	
6 кВ	200:150:100	
до 1 кВ	190:190:190	
Генераторное напряжение всех классов	230:70:230	
Обесточено	255:255:255	
Заземлено, ремонт	205:255:155	

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 22
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

5.4 Отображение на мнемосхеме объектов и их текущего состояния

5.4.1 В таблицах 6 – 9 представлены способы отображения на мнемосхеме коммутационных аппаратов.

Таблица 6 – Выключатели, выключатели нагрузки 0,22 – 110 кВ





Состояние выключателя	Отображение	Сигнал положения
«Включен»		01
«Отключен»		10
«Недостоверно»		00
«Неисправность»		11

Таблица 7 – Разъединители, отделители











Состояние	Отображение разъединителя	Отображение отделителя	Сигнал положения
«Включен»			01
«Отключен»			10
«Промежуточное»			11
«Недостоверно»			00
«Неисправность» по истечении заранее заданного временного интервала			11

Таблица 8 – Заземляющие ножи, короткозамыкатели

Состояние	Отображение заземляющего ножа	Отображение короткозамыкателя	Сигнал положения

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 23
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43














«Включен»			01
«Отключен»			10
«Промежуточное»			11
«Недостоверно»			00
«Неисправность» по истечении заранее заданного временного интервала			11

Таблица 9 – Выкатные тележки КРУ, выкатные автоматы 0,4 кВ

Состояние выкатной тележки КРУ	Отображение
«Тележка находится в рабочем положении и выключатель включен»	
«Тележка находится в рабочем положении и выключатель отключен»	
«Тележка находится в рабочем положении и положение выключателя недостоверно»	
«Тележка находится в ремонтном положении»	

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 24
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

Состояние выкатной тележки КРУ	Отображение
«Тележка находится в контрольном положении и выключатель включен»	
«Тележка находится в контрольном положении и выключатель отключен»	
«Тележка находится в контрольном положении и состояние выключателя недостоверно»	

5.4.2 В таблицах 10 – 12 представлены способы и цвета отображения на мнемосхеме вспомогательного оборудования.

Таблица 10 – Задвижки

Состояние	Отображение задвижки	Сигнал положения
«Открыта»		01
«Закрыта»		10
«Промежуточное»		11
«Недостоверно»		00

Таблица 11 – Насосы

Состояние	Отображение насоса	Сигнал положения
«Включен»		01

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 25
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43




«Отключен»		10
«Недостовечно»		00
«Неисправность»		11

Таблица 12 – Цветовое отображение на мнемосхеме схем технологического оборудования

Наименование фона, класс напряжения, характеристика состояния	Значение RGB	Пример
Маслосистема	220:200:40	
Воздушная сеть	0:130:250	
Пожарная и технологическая сеть	0:150:0	

5.4.3 Отображение на мнемосхеме текущего состояния электрооборудования.

5.4.3.1 Обесточенное состояние оборудования на мнемосхеме (линия, шина, секция, выключатель, разъединитель, заземляющий нож и т.д.) – отображать белым цветом (значение RGB 255:255:255). Для ПТК ССПТИПС (РП, ТП) обесточенное состояние ЛЭП отображается только при наличии ТН в схеме.

5.4.3.2 Заземленное (выведенное в ремонт) оборудование на мнемосхеме (линия, шина, секция, выключатель, разъединитель, заземляющий нож и т.д.) – отображать салатовым цветом (значение RGB 180:250:150).

5.4.4 Отображение изменений состояния КА:

5.4.4.1 Цвет подложки КА при нормальной работе оборудования соответствует общему фону.

5.4.4.2 Частота мигания при аварийном отключении/включении составляет 2 Гц.

5.4.4.3 Автоматическое или самопроизвольное отключение/включение выключателя отображается его миганием цветом данного класса напряжения и должно продолжать мигать до момента квитирования.

5.4.4.4 Недостовренное состояние отображается изменением цвета подложки с предшествующего рабочего на белый с отображением по центру знака «?» цвета данного класса напряжения. Белой с отображением по центру знака «?» подложка остается до момента достоверизации состояния.

5.4.4.5 Промежуточное состояние отображается цветом класса напряжения (технологического оборудования) и несоответствием положению включен/отключен (открыт/закрыт) мнемознака с заливкой мнемознака цветом фона.



ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	26
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

5.4.4.6 Состояние неисправность отображается мнемознаком зачеркнутым красной линией по диагонали.

5.4.4.7 Для информирования о состоянии оперативной блокировки разъединителя, заземляющего ножа у его мнемознака справа снизу должен отображаться значок «замка», предупреждающий, что разъединитель, заземляющий нож заблокирован (не заблокированное положение не отображается) представлено в таблице 13.




5.4.4.8 Для информирования о ручном вводе состояния КА справа снизу от мнемознака нетелемеханизированного КА, состояние которого определяется диспетчером путем ручного ввода, должен изображаться значок «руки». Признак ручного ввода должен передаваться в ЦУС в составе телеинформации о состоянии КА и отображаться на мнемосхемах ЦУС представлено в таблице 13.

Таблица 13


Состояние	Отображение
«Ручное управление»	
Управление заблокировано (оперативная блокировка)	

5.4.5 Изображение шин, ошиновки оборудования, ЛЭП и их соединений представлено в таблице 14.

Таблица 14

Оборудование	Описание	Отображение
ЛЭП, ошиновка оборудования	Тонкая линия с толщиной, необходимой для четкого отображения в ПТК ЦУС и ПТК ССПТИ ПС (РП, ТП).	
Сборные шины	Линия толщиной в четыре раза больше, чем у ЛЭП, ошиновки оборудования.	
Точка соединения	Изображение пересечения электрических цепей, образующего контакт: 1. Изображение точки присоединения ошиновки оборудования к сборным шинам. 2. Изображение точек присоединения: - отпайки от ЛЭП к ЛЭП; - ошиновки оборудования.	

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 27
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

Оборудование	Описание	Отображение
Точка пересечения	<p>Изображение пересечения электрических цепей, не образующего контакта:</p> <ol style="list-style-type: none"> Изображение пересечения сборных шин и ошиновки оборудования. Изображение пересечения: <ul style="list-style-type: none"> ЛЭП; ошиновки оборудования. 	

5.4.6 Силовое оборудование и другие объекты

Изображение силового оборудования. Цвет обмоток силовых трансформаторов и оборудования устанавливается в соответствии с топологической раскраской. Указанные размеры являются относительными.

Для оборудования, которое существует в единичных экземплярах, правила отображения могут устанавливаться центром управления, в ведении или управлении которого оно находится.







5.4.6.1 Трансформаторы

Для трансформаторов на объектовом уровне должна указываться схема соединения обмоток и состояние заземления нейтрали (если применимо).

Цвет каждой обмотки соответствует классу напряжения подключения. Толщина, размер обмоток трансформаторов одинаковы для всех классов напряжения и представлены в таблице 15.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 28
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43











Таблица 15

Объектовый уровень	Название
	Трансформатор 2х обмоточный
	Трансформатор 2х обмоточный с РПН.
	Трансформатор 2х обмоточный фазосдвигающий (фазоповоротный) Фазосдвигающие трансформаторы с большим числом обмоток отображаются по аналогии с двух обмоточным.
	Трансформатор 3х обмоточный
	Трансформатор 3х обмоточный с РПН
	Трансформатор многообмоточный с расщепленной обмоткой НН
	Трансформатор многообмоточный с расщепленной обмоткой СН и НН
	Автотрансформатор
	Автотрансформатор с РПН

5.4.6.2 Источники и потребители реактивной мощности.
Токоограничивающее оборудование представлено в таблице 16.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	29
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Таблица 16

Объектовый уровень	Название
	Реактор компенсирующий (неуправляемый)
	Синхронный компенсатор
	Асинхронизированный синхронный компенсатор
	Конденсаторная батарея, конденсатор связи
	Реактор компенсирующий управляемый
	Статический тиристорный компенсатор
	Статический компенсатор
	Устройство продольной компенсации
	Устройство продольной компенсации управляемое
	Реактор токоограничивающий





5.4.6.3 Генерация и нагрузка

Генерирующее и нагрузочное оборудование представлено в таблице 17. При отображении генератора необходимо рассматривать два состояния:

- «в работе», т.е. вращается и на выводах есть напряжение. Состояние «в работе» должно отображаться аналогично состоянию «под напряжением»;
- «остановлен». Состояние «остановлен» должно отображаться аналогично состоянию «без напряжения».

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	30
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

Таблица 17

Объектовый уровень	Название
	Генератор
	Инъекция (переменное направление активной мощности, примыкание к сети, где есть генерация и нагрузка)
	Нагрузка
	Инвертор-выпрямитель ППТ


5.4.6.4 Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование, которое не моделируется, а только отображается, и имеет цвет, соответствующий цвету соединительного узла или объекта, к которому они подключены, представлено в таблице 18.

Таблица 18

Объектовый уровень	Название
	Трансформатор напряжения
	Трансформатор тока
	Катушка, заградитель высокочастотный
	Ограничитель перенапряжений нелинейный
	Разрядник
	Предохранитель
	Фильтр присоединения
	Фильтрокомпенсирующее устройство
	Фильтросимметрирующее устройство
	Рабочее заземление

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	31
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

	Кабельная муфта
---	-----------------

5.4.7 Вывод данных телеизмерений:

5.4.7.1 Цветовое отображение телеизмерений на 1 уровне ПТК ССПТИ представлено в таблице 19.

Таблица 19

Отображение телеизмерений	Значение RGB	Пример
Активная нагрузка	0:255:0	685
Напряжение	200:220:170	525
Генерация	220:150:145	890
Перетоки по сечениям	150:175:205	375
Авария	255:0:0	1988
Перегруз	255:255:0	1576
Недостовверная информация	255:255:255	555
Дата, время, температура, частота тока	255:190:0	31.05.2011; 13:47:25; 25 ⁰ C; 50,01

5.4.7.2 Цветовое отображение телеизмерений на 2-5 уровне ПТК ССПТИ, на 1-5 уровне ПТК ПТК ССПТИ и на 1-2 уровне АРМ ПТК ССПТИ (РП, ТП) представлено в таблице 20.

Таблица 20

Отображение телеизмерений	Значение RGB	Пример
Активная нагрузка, реактивная нагрузка, ток, напряжение	0:255:0	685
Генерация	220:150:145	890
Авария	255:0:0	1988
Перегруз	255:255:0	1576
Недостовверная информация	255:255:255	555
Дата, время, температура, частота тока	255:190:0	31.05.2011; 13:47:25; 25 ⁰ C; 50,01

5.4.7.3 Данные телеизмерений указываются в непосредственной близости от объекта.

5.4.7.4 Для отображения данных телеизмерений использовать тип шрифта Arial полужирный. Цвет шрифта – в соответствии с таблицами 18 и 19, цвет подложки соответствует фону. Размер шрифта минимальный (при условии свободного считывания информации оператором с нормальной остротой зрения).

5.4.7.5 На средствах коллективного и индивидуального пользования измеряемые величины и другие параметры отображаются в следующих единицах:

– значение токов (I), перетоков активной (P) и реактивной (Q) мощности (единицы измерений А, МВт, Мвар) ЛЭП;

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	32
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

- значение токов (I), перетоков активной (P) и реактивной (Q) мощности (единицы измерений А, МВт, Мвар) всех обмоток силовых (авто)трансформаторов;
- значение токов (I), перетоков реактивной (Q) мощности (единицы измерений А, Мвар) в цепи устройств компенсации реактивной мощности 6 кВ и выше по каждому присоединению;
- значение напряжений (U), частоты (F) сети на шинах, секциях 6 кВ и выше (единица измерения кВ, Гц);
- температура наружного воздуха (t) (единица измерения °С);
- положение РПН (авто)трансформатора («единица измерения» РПН);
- положение ПБВ силового (авто)трансформатора и трансформатора собственных нужд («единица измерения» ПБВ);
- значение токов (I), напряжений (U) на ЩСН постоянного и переменного тока (единицы измерения А, В);
- значение активной (P) и реактивной (Q) мощности на ЩСН переменного тока (единицы измерений кВт, кВар);

Примеры отображения измеряемых величин и других параметров: 238 кВ, -26 МВт, 9 Мвар, 6 РПН, 3 ПБВ, 23 °С и т.д. При этом знаком минус отображается направление перетока «от шин».

5.4.7.6 Для отображения единиц измерения измеряемых величин энергообъекта использовать тип шрифта Arial. Цвет шрифта – желтый (значение RGB 255:192:0), цвет подложки в цвет фона. Размер шрифта минимальный (при условии свободного считывания информации оператором с нормальной остротой зрения), согласовывается с ГЦУС МЭС. В качестве разделителя целой и дробной частей запятую и отводить следующее количество разрядов для числовых значений (показываются только действующие значения):

- в сети выше 110 кВ:
 - частота – 2 разряда до запятой, два после запятой;
 - напряжение, ток – 4 разряда до запятой, 1 разряд после запятой;
 - мощность (активная, реактивная) – 4 разряда до запятой, плюс 1 разряд на знак (-) при направлении перетоков от шин, после запятой не ставится;
- в сети 6 – 35 кВ:
 - частота, напряжение – 2 разряда до запятой, 2 разряда после запятой;
 - ток – 3 разряда до запятой, 1 разряд после запятой;
 - мощность (активная, реактивная) – 2 разряда до запятой, плюс 1 разряд на знак (-) при направлении перетоков от шин, 1 разряд после запятой;
- в сети до 1 кВ:
 - напряжение – 3 разряда до запятой, после запятой не ставится;
 - ток – 3 разряда до запятой, 1 разряд после запятой;
 - мощность (активная, реактивная) – 3 разряда до запятой, плюс 1 разряд на знак (-) при направлении перетоков от шин, 1 разряд после запятой.

5.4.7.7 Для привлечения внимания оперативного персонала при отклонении параметров режимов работы оборудования по данным телеизмерений выше (ниже) допустимых, но не выходящих за пределы аварийного уровня (предупредительная сигнализация):

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	33
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

- данные телеизмерений должны поменять цвет на желтый (значение RGB 255:255:0) пока показатели не вернуться в допустимые пределы, после чего цвет переключается на обычный;

5.4.7.8 Для привлечения внимания оперативного персонала при отклонении параметров режимов работы оборудования по данным телеизмерений выше (ниже) допустимых за пределы аварийного уровня (аварийная сигнализация):

- данные телеизмерений должны поменять цвет на красный (значение RGB 255:0:0) пока показатели не вернуться в допустимые пределы, после чего цвет переключается на обычный.

5.4.7.9 Для привлечения внимания оперативного персонала при отсутствии или получении заведомо недостоверной информации:

- данные телеизмерений должны поменять цвет на белый (значение RGB 255:255:255) пока показатели не вернуться в допустимые пределы, после чего цвет переключается на обычный или предупредительный или аварийный и перестает мигать.

5.4.8 Звуковая сигнализация для привлечения внимания оперативного персонала должна срабатывать:

5.4.8.1 При автоматическом (т.е. происходящем без команды оперативного персонала) изменении положения КА;

5.4.8.2 При срабатывании аварийной или предупредительной сигнализации.

5.4.8.3 При потере связи с объектом, приводящей к исчезновению ТУ, ТС, ТИ.

5.4.9 Отображение текстовой информации, надписей у элементов.

5.4.9.1 Для нанесения надписей у элементов отображенных на мнемокадре, отдельного оборудования и иной информации необходимо использовать тип шрифта Arial. Цвет шрифта – желтый (значение RGB 255:192:0), цвет подложки в цвет фона. Размер шрифта минимальный (при условии свободного считывания информации оператором с нормальной остротой зрения), согласовывается с ЦУС.

5.4.9.2 Коммутационные аппараты на мнемосхеме должны иметь буквенные обозначения в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21 – Буквенные обозначения на мнемосхеме коммутационных аппаратов

Коммутационный аппарат	Буквенное обозначение
Выключатель	В
Выключатель нагрузки	ВН
Разъединитель	Р
Отделитель	О
Заземляющий нож	ЗН
Короткозамыкатель	К

5.4.9.3 Рекомендуется выполнять нумерацию систем шин снизу вверх, а секций шин слева направо. Обходная система шин располагается как правило над основными системами (секциями) шинам.

5.4.9.4 Для отображения информации от систем ОМП формируется отдельный отчет «Сведения об ОМП» в виде отдельного кадра, в котором указываются (при наличии информации от фиксирующих приборов или МП устройств РЗА):

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 34
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43





- параметры предаварийного режима;
- расстояние до места повреждения на ВЛ (в км от данной ПС (РП, ТП));
- вид повреждения, длительность КЗ, ток КЗ, время АПВ;
- параметры аварийного режима.

5.4.10 Использование на мнемосхемах плакатов и пометок.

5.4.10.1 Для отображения установки на мнемосхемах РУ (с которых осуществляется управление коммутационными аппаратами) должен быть предусмотрен набор плакатов представленных в таблице 22.

5.4.10.2

Таблица 22

Вид плаката	Назначение плаката	Место установки плаката	Приоритет
	Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди	Возле мнемознаков разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди	2
	Для запрещения подачи напряжения на рабочее место	Возле мнемознаков разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме КА, плакат вывешивают у снятых предохранителей	2
	Для указания недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки	Возле мнемознаков разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки	1
	Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ	Возле мнемознаков выключателей ремонтируемой ВЛ при производстве работ под напряжением	Приоритет данных плакатов не устанавливается (вывешиваются одиночно)

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 35
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

Вид плаката	Назначение плаката	Место установки плаката	Приоритет
	Для указания о переходе ЛЭП из транзитного в тупиковый режим	Вывешиваются на ключах управления выключателями на питающем центре и на всех промежуточных ПС (РП, ТП), если при отключении одной из транзитных ЛЭП ПС (РП, ТП) переходят на тупиковое электроснабжение	

Цветографическое изображение, геометрическая форма и поясняющие надписи плакатов должны быть выполнены в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго от 30.06.2003 № 261 (для плаката «Транзит разомкнут» учитывать требования: цветографическое изображение предписывающих плакатов, а геометрическая форма запрещающих плакатов). Размеры плакатов должны быть соразмерны обозначениям КА на мнемосхемах (мнемокадрах) электрических соединений ПС (РП, ТП).

Плакаты должны вывешиваться на мнемосхемах (мнемокадрах) непосредственно рядом с мнемознаками КА.

Плакаты в обязательном порядке должны размещаться на мнемосхемах (мнемокадрах), с которых возможен переход на выполнение функции телеуправления. Размещение плакатов на мнемосхемах, с которых не выполняется переход на управление оборудованием, не требуется.

Действие по установке/снятию плакатов должно фиксироваться в ПТК ССПТИ с указанием наименования плаката, в группе событий «Оперативное состояние», с последующим архивированием и хранением. Сигналы об установке плакатов безопасности должны выводиться на АРМ ОП в журнале событий, без звукового сигнала и выделяться зеленым цветом.


5.4.10.3 При установке 2-х и более плакатов видимым остается плакат с наивысшим приоритетом и изображением наложения плакатов друг на друга со смещением (при наведении на плакат курсора и нажатии правой кнопки мыши открывается подменю с перечнем установленных плакатов, с помощью которого возможен съем любого плаката).

5.4.10.4 Для отображения в ПТК ЦУС должен быть предусмотрен набор диспетчерских пометок, представленных в таблице 23.

Таблица 23

Наименование диспетчерской пометки	Отображение	Область применения
Допуск к работе на ЛЭП под напряжением. Устанавливается на мнемосхеме у соответствующей ЛЭП с возможностью ввода текстовой информации.		Места установки плакатов указанных в таблице 18 произвольны. При установке плакаты должны размещаться на мнемосхеме в непосредственной
Допуск к работе на отключенных ЛЭП, оборудовании ПС (РП, ТП). Устанавливается у соответствующих элементов мнемосхемы с возможностью ввода текстовой информации.		

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист 36
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов 43

Наименование диспетчерской пометки	Отображение	Область применения
Переносное заземление. Устанавливается в соответствующем месте мнемосхем, с возможностью ввода текстовой информации		близости от соответствующего коммутационного аппарата (электрооборудования)
Повреждение. Устанавливается у любого активного элемента мнемосхем		
Релейная защита и/или автоматика. Устанавливается диспетчером у выключателей, СШ, присоединений, трансформаторов, с возможностью ввода текстовой информации		
Комментарий. Устанавливается у любого элемента мнемосхем, с возможностью ввода текстовой информации		

5.4.10.5 При установке 2-х и более диспетчерских пометок видимым остается изображением наложения диспетчерских пометок друг на друга со смещением (при наведении курсора на диспетчерскую пометку и нажатии правой кнопки мыши открывается подменю с перечнем установленных диспетчерских пометок, с помощью которого возможен сьем любой диспетчерской пометки).

5.5 Сигнализация об отклонении параметров электрических режимов от номинальных значений.

5.5.1 В ПТК ЦУС должна быть обеспечена возможность сигнализации в случае превышения пределов по напряжению в узлах сети и нагрузке оборудования в соответствии с требованиями к сигнализации.

В ПТК ЦУС и ПТК ССПТИПС (РП, ТП) возможность сигнализации в случае превышения пределов по напряжению в узлах сети и нагрузке оборудования также должна соответствовать требованиям.

5.5.2 Кроме этого, уровни отклонений для срабатывания предупредительной сигнализации (по умолчанию, в случае отсутствия иных локальных нормативных требований):

- по напряжению:
 - для сети переменного тока 0,38 кВ: $\pm 5\%$ от номинального;
 - для сети постоянного тока 0,22 кВ: $\pm 5\%$ от номинального.
- по частоте: $\pm 0,2$ Гц.

5.5.3 Уровень отклонения для срабатывания аварийной сигнализации (по умолчанию, в случае отсутствия иных локальных нормативных требований):

- по напряжению:
 - для сети переменного тока 0,38 кВ $\pm 10\%$ от номинального;
 - для сети постоянного тока 0,22 кВ $\pm 10\%$ от номинального.
- по частоте: $\pm 0,4$ Гц.

5.5.4 Программное обеспечение ПТК ССПТИПС (РП, ТП), ПТК ЦУС должно обеспечивать возможность изменения уставок технологической сигнализации, в том числе одновременно для групп измерений, эксплуатирующим персоналом без привлечения


ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	37
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

сторонних специалистов. Для чего ПТК должен иметь интуитивно-понятный человеко-машинный интерфейс, не требующий знаний в области программирования. Изменение уставок должно производиться в реальном времени и не приводить к прерыванию нормального функционирования ПТК.

5.5.5 Должен быть предусмотрен контроль наличия напряжения на ЛЭП (с ТН, ШОН) с запретом оперативной блокировкой включения заземляющего ножа на линейном и обходном разъединителях ЛЭП в сторону ЛЭП.


Приложение А (справочное)
 Пример изображения нормальной схемы электрических соединений условной РП 10/0,4 кВ №34

РУ 10 кВ



Приложение Б
(справочное)

Пример изображения в АРМ мнемосхемы 1 уровня главной схемы ПС (РП, ТП)



Приложение В
(обязательное)

Требования к режимным мнемосхемам энергосистем

Режимные мнемосхемы необходимы для детального анализа топологии и электрических режимов сети 110 кВ и выше отдельных энергосистем в эксплуатационной зоне.

В.1. Требования к составу и видам отображения объектов энергосистемы

В.1.1 Мнемосхема отображается в рамках одной энергосистемы. Количество таких мнемосхем должно равняться количеству энергосистем, расположенных на территории обслуживания ЗАО «ПГЭС». Для крупных энергосистем допускается отображение совокупностью схем отдельных участков энергосистемы.

В.1.2 На мнемосхеме энергосистемы (ее участка) должны быть отражены:

- все ПС и ЛЭП и шунтирующей распределительной сети напряжением 110 кВ и выше, оказывающей существенное влияние на режимы работы;
- все электростанции, присоединенные к ЕНЭС, а также к шунтирующей распределительной сети напряжением 110 кВ и выше, оказывающей существенное влияние на режимы работы ЕНЭС, в зоне энергосистемы;
- граничные объекты 110 кВ и выше соседних российских и зарубежных энергосистем.

В.1.3 ПС (РП, ТП) и электростанции 110 кВ при отображении на мнемосхеме должны включать следующее оборудование:

- шины 110 кВ, а также шины, к которым присоединены генераторы, регулируемые и нерегулируемые СКРМ;
- трансформаторы связи 110 кВ, при наличии на стороне низкого напряжения генераторов и средств компенсации реактивной мощности;
- генераторы поблочно;
- регулируемые и нерегулируемые СКРМ, присоединенные к шинам 6 кВ и выше;
- секционные и обходные выключатели;
- объединенные выключатели ЛЭП.

В.1.4 На режимных мнемосхемах должна быть отображена следующая информация:

- названия ПС (РП, ТП) и электростанций;
- диспетчерские наименования (авто-)трансформаторов связи, СКРМ, генераторов;
- ТИ напряжения на шинах 110 кВ и выше;
- ТИ активной и реактивной мощности генераторов электростанций (поблочно и суммарно по электростанции);
- ТИ активной и реактивной мощности в (авто)трансформаторах связи 110 кВ и выше (по стороне среднего напряжения);
- ТИ реактивной мощности СКРМ;
- дорасчетные ТИ эквивалентной нагрузки (по активной и реактивной мощности) на шинах объекта.

В.2. Требования к отображению отдельных элементов сети

В.2.1 Генераторы отображаются совместно с блочными трансформаторами. Не допускается представление на мнемосхеме нескольких блоков одним эквивалентным изображением.

ЗАО «Пензенская горэлектросеть»	СТО СМК-04-08-2013	Лист	41
	Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК ССПТИ	Листов	43

В.2.2 (Авто-)трансформаторы связи отображаются отдельно. Не допускается представление на мнемосхеме нескольких (авто-)трансформаторов одним эквивалентным изображением.

В.2.3 СКРМ отображаются отдельно. Не допускается представление на мнемосхеме нескольких СКРМ одним эквивалентным изображением. При этом на мнемосхеме должно быть корректно указано место присоединения СКРМ к сети: к шинам или к ЛЭП.

В.2.4 Эквивалентная нагрузка определяется суммой мощностей присоединений, не отраженных на мнемосхеме, или нагрузкой присоединения, в полной мере описывающей нагрузку узла сети (например, нагрузка ввода трансформатора).

В.3. Требования к отображению параметров электрического режима

В.3.1 Для замкнутых шин отображается одно напряжение. При отображении измеренных напряжений и наличии нескольких значений напряжения на шинах объектов (измерения с разных шин и т.д.) отображается наибольшее достоверное значение. В том случае, если отдельные измерения напряжения на объекте становятся равными нулю (например, при отключении одной системы шин) должен быть предусмотрен автоматический переход на отображение следующего наибольшего измерения.

В.3.2 Для секционированных шин отображаются напряжения для каждой отдельной шины.

Пример оформления режимной мнемосхемы представлен на рисунке В.1.




Рисунок В.1 – Пример оформления режимной мнемосхемы

